Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю**
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности Староминского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю**
(наименование органа государственного надзора)

355600, ст. Староминская, ул. Пушкина, 35, тел. (86153) 58534, E-mail: star_ond@mail.ru
**(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)**

# Предписание № 170/1/7

## об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств им. Г.Н. Пигарева ст.Староминская Муниципального образования Староминский район (ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИССККУСТВ)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Староминского района *Скоропад В.С.* *Отделение надзорной деятельности Староминского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю* № 170
(наименование органа ГПН)

от «09» сентября 2015 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин. «15» сентября 2015 г. по 12 ч 00 мин. «05» октября 2015 г.

проведена внеплановая выездная проверка с целью *Контроль за исполнением предписания ГПН № 25/1/7 от 02.03.2015 г.*

Лицо проводившее проверку: *Инспектор ОНД Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, Государственный инспектор Староминского района по пожарному надзору Худяков Виталий Андреевич*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес *Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств им. Г.Н. Пигарева ст.Староминская Муниципального образования Староминский район(ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИССККУСТВ) , ст-ца. Староминская, ул. Красная, 18*
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор МБОУ ДОД ДШИ им. Г.Н. Пигарева ст.Староминская Головань Александр Николаевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Встроенные помещения в здании школы отделены от коридора перегородками из горючего материала | В нарушении ст. 151 ч. ФЗ № 123,п. 5.12, п. 5.18* СНиП 21-01-97* | 06.04.2016 | |
| 2 | Здание школы не оборудовано вторым эвакуационным выходом со второго этажа | В нарушении ст. 151 ч. 1 ФЗ № 123, п. 5.13 СНиП 21-01-97* | 06.04.2016 | |
| 3 | Дверь выхода на чердак не противопожарная | В нарушении ст. 151 ч. ФЗ № 123, п. 8.4 * СНиП 21-01-97* | 06.04.2016 | |
| 4 | Не произведена проверка качества обработки огнезащитным составом деревянных конструкций кровли здания школы | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ | 06.04.2016 | |
| 5 | В коридоре здания школы без естественного освещения отсутствует аварийное освещение | В нарушении ст. 151 ч. 1 ФЗ № 123, п. 7.60, п. 7.61 СНиП 23-05-95, п.6.22 СНиП 21-01-97 | 06.04.2016 | |
| 6 | На кровле здания отсутствуют ограждения | В нарушении ст. 151 ч. 1 ФЗ № 123, п. 8.11 СНиП 21-01-97* | 06.04.2016 | |
| 7 | Не произведено эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний | п. 24 Правил противопожарного режима в РФ | 06.04.2016 | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной без-опасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреля 2016 г.
(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, Государственный инспектор Староминского района по пожарному надзору Худяков В.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

Государственный инспектор Староминского р-на по пожарному надзору

М.П.*

«*05*» октября 2015г.

Предписание для исполнения получил:

*На вручение и составление не явился, уведомлен № 23-980-9-43*

(подпись)

*Директор МБОУ ДОД ДШИ им. Г.Н. Пигарева ст.Староминская Головань Александр Николаевич*

(должность, фамилия, инициалы)